

Visualize a published system sheet

FNP system

FNP number : 376

Index FNP : S003

Last publication : 18/02/2020

State : PUBLISHED

Supplier : MAESTRIA

Total thickness : 80.0 µm

public comment EN : 12/12/2019 : *****Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes

intern comment : Indice D : dernière modif 07/07/2004 03/08/10 : rajout de l'essai de lixiviation sans changement d'indice car rien n'a changé sur la page de consultation du FNP 22/12/10 : rajout des essais d'adhérence + PV de comportement au feu 03/03/11 : attention problème dans la fiche technique (g/m² pour chaque couche) : retour IPRS INDICE E DU 17/12/2011 : MAJ DE LA FICHE TECHNIQUE ET DU DOSSIER DE QUALIFICATION 12/12/2019 : *****Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes ==> EPODUX O 82-34 et STRIAFORM

Utilities type : PARC NUCLEAIRE

Technical sheet : [FNP376_EN_MAESTRIA.pdf](#)

Codifications published

Série	Groupe
	154
	151
	152
	155

Coat list

Coat number	Product name	Thickness	Nature of the binder	Type of phase	Proportion of solvent
1	EPODUX 'O' 82.34	40 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	29.4
2	EPODUX 'O' 82.34	40 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	29.4
3	-----				
5	STRIAFORM		Produit de réparation		