

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 384

Indice : S003

Date de dernière publication : 18/02/2020

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 80.0 µm

Commentaire public FR : 09/07/13 : MAJ du système pour application de l'enduit O 82.32 Airless au pistolet Airless
12/12/2019 : *****Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes

Commentaire interne : Indice D : dernière modif 07/07/2004 03/08/10 : rajout du PV de lixiviation sans changement d'indice car rien n'a changé sur la page de consultation du FNP INDICE E DU 17/12/2011 : MAJ FT, FICHE SYSTEME ET DOSSIER DE QUALIFICATION Indice F au 09/07/13 : MAJ du système pour application de l'enduit O 82.32 Airless au pistolet Airless
12/12/2019 : *****Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes ==> produits EPODUX O 82-34 et O 82-32 AIRLESS

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT Ind T.pdf](#)

Liste des codifications actives

| Série | Groupe |
|-------|--------|
| | 151 |

Liste des couches

| Num. couche | Nom du produit | Epaisseur | Nature liant | Type phase | Pourcentage solvant |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 1 | ENDUIT EPODUX 'O' 82.32 AIRLESS | 600.0 g/m ² | EPOXY POLYAMINOAMIDE | AQ | 27,8 |
| 2 | ENDUIT EPODUX 'O' 82.32 | 600.0 g/m ² | EPOXY POLYAMINOAMIDE | AQ | 20,3 |
| 3 | EPODUX 'O' 82.34 | 40.0 µm | EPOXY POLYAMINOAMIDE | AQ | 42,8 |
| 4 | EPODUX 'O' 82.34 | 40.0 µm | EPOXY POLYAMINOAMIDE | AQ | 42,8 |