Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1119

Indice : S003

Date de dernière publication : 2021/12/02

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 650 µm

Commentaire public FR : 02/12/2021 : Correction du point éclair du diluant 67-232 v02 dans la FT. 11/12/2019 : Système applicable en bord de mer et en bord de rivière

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT Ind D.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLE/ELE	310

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	EPODUX 292	50 µm	Époxy novolaque/Adduct polyamine	SV	22,9
2	EPODUR NV 75-25	600 µm	Époxy novolaque/Adduct polyamine	SV	4,5
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-				
4	DILUANT 67-232 V02				