Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 106

Indice : S008

Date de dernière publication : 2024/10/11

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : GEHOLIT

Epaisseur totale : 90.0 MICRON

Commentaire public FR : *****Attention********** Ce système a obtenu un avis toxicologique défavorable lié à la présence d'ethylbenzène. Celui-ci est maintenu au FNP conformément au courrier EDTGC090061 (disponible sur demande) ********** POLYMERISATION DU SYTEME UNIQUEMENT APRES SECHAGE EN TEMPERATURE 1 HEURE A 230°C OU 24 HEURES A 160 °C 13/09/2024 : Mise à jour de la FT Rev. 14 pour passage au nouveau template EDF 07/10/2020 : Mise à jour de la FT Rev.13 Dérogation pour une utilisation en codification PIC105 : EDTGC120726A, dérogation valable pour tous projets.

Type d'éqpt. : PIC EPR , PIC REP , PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FNP106_FR_R14_Mars 2024.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIA/EIA PID/EID PIC	105

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	GEHODUR-S3-EISENGLIMMER	30.0 MICRON	SILICONE	SV	33
2	GEHODUR-S3-EISENGLIMMER	30.0 MICRON	SILICONE	SV	33
3	GEHODUR-S3-EISENGLIMMER	30.0 MICRON	SILICONE	SV	33
4	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-				
5	VERDUNNUNG V-89				