

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1145

Indice : S002

Date de dernière publication : 16/05/2024

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : PPG

Épaisseur totale : 1388 µm

Commentaire public FR : 28/10/2022 : Le système de revêtement de sol semi-épais FNP1145 est qualifié PIC156 (localisation intérieure de l'enceinte de confinement) pour les paliers REP et EPR. ***** NOTA ***** La sélection finale pour un projet ou sur un chantier d'un système de peinture PIC qualifié aux conditions accidentelles (PCC RRC-A) pourra dépendre des résultats d'évaluation aux conditions d'accident grave (libération de débris, performances résiduelles du revêtement) *****

Commentaire interne : 16/05/2024 : le paramétrage complet du dossier sur le website est achevé et contrôlé, suivi de la republication du système. 28/10/2022 : Première publication (anticipée) du système. Le système de revêtement de sol semi-épais FNP1145 est qualifié PIC156 (localisation intérieure de l'enceinte de confinement) pour les paliers REP et EPR. ***** NOTA ***** La sélection finale pour un projet ou sur un chantier d'un système de peinture PIC qualifié aux conditions accidentelles (PCC RRC-A) pourra dépendre des résultats d'évaluation aux conditions d'accident grave (libération de débris, performances résiduelles du revêtement) *****

Type d'éqpt. : PIC EPR , PIC REP , PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT FNP1145 FR_indice F aout 2022.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIC	156

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Épaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	COLTURA EP FLOORING EVO RAGRÉAGE	670 g/m ²	Epoxy Polyamine	SS	
2	COLTURA EP FLOORING EVO 1 MM	1000 µm	Epoxy Polyamine	SS	
3	-----				
4	COLTURA EP FLOORING EVO FILLER	Charges			