

## Visualisation de la fiche d'un système publié

### Système FNP

Numéro FNP : 1155

Indice : S001

Date de dernière publication : 23/12/2025

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : PLASTOCOR

Epaisseur totale : 3600 µm

Commentaire public FR : Système dédié à une application dans la boite à eau des échangeurs/condenseurs.

Commentaire interne : 21/02/2025 : première application

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1155 BE-01 et BE-02 Ind G et H.pdf](#)

### Liste des codifications actives

Série	Groupe
	300

### Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	P 400 KT	200 µm	Epoxy	SS	0
2	P 400 KT	200 µm	Epoxy	SS	0
3	P 400 KT	200 µm	Epoxy	SS	0
4	DUROCAULK PS 17	2500 - 3000 µm	Epoxy	SS	0
5	-----				
6	P 2000	1250 - 5000	Epoxy	SS	0