Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1007

Indice : S008

Date de dernière publication : 2025/11/04

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAX PERLES

Epaisseur totale : 600 µm

Commentaire public FR : 29/11/2022 : le primaire polyvalent « Impression W » est renommé « Impression W1 » suite à reformulation de solvant. La fiche de position DI/TEGG ref. D309520005752 a validé le maintien de la qualification de tous les systèmes FNP concernés. Il est à noter également que l'appellation commerciale de « Impression W1 » à l'international est « Primer W1 » et qu'il y a aucune différence de quelque sorte entre ces deux primaires. Enfin, l'Enduit EDO est supprimé de la FT n°0 à partir de sa révision 12 : dans la pratique, il n'est plus utilisé depuis des années. Il lui est préféré l'Enduit AR100 qui est également qualifié et qui remplit les mêmes fonctions que ce soit en ragréage lourd qu'en ratissage fin. 27/04/2022 : la fiche de position DI/TEGG ref D309522008936 valide l'extension de la qualification du système FNP 1007 à la codification PLJ 349. 12/12/2019 : ******Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes (Directive 2017/2398 - Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail).

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1007 Juin 2025 Ind 16_14.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLB PLE PLF PLG PLH PLJ	349

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	PRIMAIRE EDO	250 g/m²	Epoxy polyamide	AQ	53
2	ENDUIT AR 100		Enduit supplémentaire		
3	GELCOAT SV 102	600 µm	Epoxy polyamine	SS	
4	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
5	IMPRESSION W1		Primaire polyvalent	SV	28
6	DILUANT ED				