

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1185

Indice : S003

Date de dernière publication : 02/12/2025

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : PPG

Epaisseur totale : 240 µm

Commentaire public FR : 02/12/2025 : Révision de la fiche technique pour correction de l'extrait sec. -- 08/09/2025 : Première publication du système FNP1185 en remplacement du FNP1101 (le produit de peinture Freitapox SR 215 EVO est substitué par le Sigmafast 278). !\ Attention, le produit Sigmafast 278 est CMR suite à présence d'oxiranes. Reformulation en cours.

Commentaire interne : Le système est publié de manière temporaire. Attente de reformulation de la part de PPG pour sa requalification. Si d'autres PEC sont reformulés et mis à disposition sur le catalogue, alors le FNP1185 devra être dépublié.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT FR 1185 Ind J.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
	210
	203
	201
	200

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	SIGMAFAST 278	80 µm	Epoxy polyamidoamine	SV	18,1
2	SIGMAFAST 278	90 µm	Epoxy polyamidoamine	SV	18,1
3	FREITANE 580	70 µm	Polyuréthane acrylique	SV	19
4	-----				
5	DILUANT 21 06				
6	DILUANT 91 92				