

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1162

Indice : S001

Date de dernière publication : 19/12/2025

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 100µm

Commentaire public FR : 17/12/2025 - Première publication du FNP1162 pour les codifications PIA PIB et PID 104 105 jusqu'à 350°C.

Commentaire interne : Première publication anticipée. Publication complète à prévoir lors de l'extension de qualification en PIC104 105.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1162 Ind B.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
	105
	104

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	STRIATHERM 350 V01 PRIMAIRE	50 µm	Silicone	SV	8
2	STRIATHERM 350 V01 FINITION	50 µm	Silicone	SV	19
3	-----				
4	DILUANT 68-69 V01		Diluant		