Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1162

Indice : S002

Date de dernière publication : 2026/07/31

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 100µm

Commentaire public FR : 30/07/2026 - Extension de qualification en PIC105 du FNP1162 en complément des codifications PIA PIB et PID 104 105, et jusqu'à 350°C. Ce système est publié sur la base d'essais en conditions accidentelles RRC-A seules. L'évaluation à l'accident grave RRC-B sera réalisée dans un second temps. 17/12/2025 - Première publication du FNP1162 pour les codifications PIA PIB et PID 104 105 jusqu'à 350°C.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1162 Juillet 2026 R08.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC	104
PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC	105

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	STRIATHERM 350 V01 PRIMAIRE	50 µm	Silicone	SV	8
2	STRIATHERM 350 V01 FINITION	50 µm	Silicone	SV	19
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
4	DILUANT 68-69 V01		Diluant		