

Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1162

Indice : S002

Date de dernière publication : 31/07/2026

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 100µm

Commentaire public FR : 30/07/2026 - Extension de qualification en PIC105 du FNP1162 en complément des codifications PIA PIB et PID 104 105, et jusqu'à 350°C. Ce système est publié sur la base d'essais en conditions accidentelles RRC-A seules. L'évaluation à l'accident grave RRC-B sera réalisée dans un second temps. 17/12/2025 - Première publication du FNP1162 pour les codifications PIA PIB et PID 104 105 jusqu'à 350°C.

Commentaire interne : 11/06/2026 - Publication anticipée du dossier en PIC105 afin de respecter les délai Projet de juin 2026. La publication complète est en cours et sera terminée pour T3 2026. 30/07/2026 : Ajout de la codification PIC 104/105. Il faudra ajouter le rapport de répétabilité (essais en cours) 17/12/2025 - Première publication anticipée. Publication complète à prévoir lors de l'extension de qualification en PIC104 105.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : [FT 1162 Juillet 2026 R08.pdf](#)

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIC	104
PIC	105

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	STRIATHERM 350 V01 PRIMAIRE	50 um	Silicone	SV	8
2	STRIATHERM 350 V01 FINITION	50 um	Silicone	SV	19
3	-----				
4	DILUANT 68-69 V01		Diluant		