# Visualisation de la fiche d'un système publié

## Système FNP

**Numéro FNP :** 1181

**Indice :** S002

**Date de dernière publication :** 2026/02/03

**Etat :** PUBLIÉ

**Société fournisseur :** WESTINGHOUSE

**Epaisseur totale :** 2000 µm

**Commentaire public FR :** Première publication pour le FNP1181 pour les codifications PTC/PTL_010. La protection temporaire est applicable en protection des PIC100 FNP1108 et FNP1170. Attention, pour le moment la durée maximale de service est de 24 mois Si des compléments d'informations sont nécessaires sur les conditions d'utilisation de cette nouvelle codification, veuillez contacter TEGG.

**Type d'éqpt. :** PARC NUCLEAIRE

**Fiche technique :** FT 1181 Décembre 2025 Rev 5.pdf

## Liste des codifications actives

| Série | Groupe |
|---|---|
| PTC/ETC PTL/ETL | 010 |

## Liste des couches

| Num. couche | Nom du produit | Epaisseur | Nature liant | Type phase | Pourcentage solvant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILNOV 8 | 2000 µm | Silicone – polymérisation additive | | |