# Visualisation de la fiche d'un système publié

## Système FNP

**Numéro FNP :** 1125

**Indice :** S010

**Date de dernière publication :** 2026/04/10

**Etat :** PUBLIÉ

**Société fournisseur :** AKZO NOBEL POWDER COATINGS

**Epaisseur totale :** 120 µm

**Commentaire public FR :** SYSTEME POUDRE QUALIFIE SUR LA SERIE PIC (localisation intérieur de l'enceinte de confinement) POUR LES CENTRALES REP du parc EDF - HORS EPR. 10/04/2026 : Mise à jour du FNP1125 : ce système de peinture poudre est dorénavant réparable avec deux systèmes de peinture liquides du fabricant MAESTRIA. La mise à jour concerne également des précisions et ajustements dans la fiche technique. 09/09/2024 : Mise à jour révision 9 des Fiches Techniques modèle EDF du système poudre FNP1125, pour passage à un nouveau template / extension de qualification aux groupes 104 et 105 (jusqu'à la température maximale en service continu de 200°C) et validation de l'applicabilité sur support Magnélis®. LA FT reste dupliquée en deux fiches génériques l'une traitant de l'application monocouche et l'autre du bicouche (aux épaisseurs nominales modifiées). 27/01/2023 : passage des FT à la révision 8, pour correction des valeurs de PCS uniquement. 29/11/2022 : Mise à jour révision 7 des Fiches Techniques modèle EDF du système poudre FNP1125 - duplication en deux fiches génériques l'une traitant de l'application monocouche et l'autre de l'application bicouche. Dans le cas d'une application bicouche sur support éléctrozingué, le caractère optionnel de la première couche INTERPON 700 est rappelé. 06/10/2021 : Le périmètre de qualification du système de peinture poudre FNP1125 est étendu à la série PIC (localisation intérieur de l'enceinte de confinement) pour les centrales REP du parc EDF en exploitation uniquement. Le système poudre FNP1125 est également applicable en une seule couche de 120 µm. 12/12/2019 : Publication initiale du système.

**Type d'éqpt. :** PIC REP , PARC NUCLEAIRE

**Fiche technique :** FT 1125 Avril 2025 Ed.10.pdf

## Liste des codifications actives

| Série | Groupe |
|---|---|
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID | 119 |
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC | 101 |
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC | 100 |
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC | 104 |
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID PIC | 105 |
| PIA/EIA PIB/EIB PID/EID | 130 |

## Liste des couches

| Num. couche | Nom du produit | Epaisseur | Nature liant | Type phase | Pourcentage solvant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -=-=-=-=-=-=-=-=-= | | | | |
| 4 | INTERPON 700 | 120 µm (monocouche) | Epoxy/Polyester | SS | |
| 1 | INTERPON 700 | 60 µm | Epoxy/Polyester | SS | |
| 2 | INTERPON 700 | 60 µm | Epoxy/Polyester | SS | |